

TYPE	MODÈLE	DIMENSION LxH (mm)		SURFACE LIBRE (dm <sup>2</sup> )		DEGRÉ COUPE-FEU	CONFORMITÉ	N° CE / RC / ESSAI	MOTORISABLE	MONTAGE SUR CONTRE CADRE	GRILLE PROTECTION
		MINI	MAXI	MINI	MAXI						
Volet de désenfumage portillon	<u>OPTONE Tertiaire</u> <u>OPTONE Habitat collectif</u>	300 x 30 0	1000 x 1200	4,5	104	EI60 S à EI 120 S	CE (EN12101-8) NFS 61937-10 NF264	1812-CPR-1053 1812-CPR-1055 SB13 00 21 N°02/10.02 et 02/11.02 du 01/01/2014	●	●	grille intégrée, GFA007, GFA acier, GFE, GGH
Volet de désenfumage tunnel	<u>PLAFONE</u>	200 x 20 0	1000 x 1000 1500 x 500	1,5	82	EI90S / EI 120 S	CE (EN12101-8) NFS 61937-10 NF264	1812-CPR-1054 N° 02/09.02 du 01/01/2014	●		GFE liseré
Volet de transfert	<u>GDF</u>	250 x 25 0	800 x 80 0	5,6	63	E30 / E60	EN 1634-1 / EN 13501-2 NF264	EFR 15-002901 N° 02/08.05 du 01/01/2014		● (E30)	GFE, GGH, GFA acier
Amenées d'air	<u>AIRONE</u>	475	1350	12,8	144		NFS 61937-8	EFR 14-J-003164		●	GFAP, GFAP 007, GFE
	<u>OXYTONE LAMES</u>	330	1350	6,5	129		NFS 61937-8	SB 13 00 76	●	●	
	<u>OXYTONE PANNEAU</u>	420	1600	9	160		CE (EN 12101-2) NFS 61937-7	0336-CPD-33882 N° 14/01.02			